

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00770/22



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Кредо-Строй» (ООО «Кредо-Строй»).

Место нахождения: 614077, РОССИЯ, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 80, литера И, помещение 7. Адрес места осуществления деятельности: 614065, РОССИЯ, Пермский край, город Пермь, улица Верхнемуллинская, дом 130, литер Ж. ОГРН: 1075905007287. ИНН: 5905253504. Телефон: +7 3422946699. Электронная почта: manager@termostandart.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Кредо-Строй» (ООО «Кредо-Строй»).

Место нахождения: 614077, РОССИЯ, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 80, литера И, помещение 7. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 614065, РОССИЯ, Пермский край, город Пермь, улица Верхнемуллинская, дом 130, литер Ж. ОГРН: 1075905007287. ИНН: 5905253504. Телефон: +7 3422946699. Электронная почта: manager@termostandart.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". ОГРН: 1107154016166. ИНН: 7114501589. Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, помещение №5; 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт.2, ком. №№1,2,4,11. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные типов Р и Т, видов А и Б, марок ППС10, ППС12, ППС13Ф, ППС14, ППС16Ф, ППС17, ППС20, ППС23, ППС25, ППС30, ППС35, толщиной от 10 мм до 500 мм, плотностью от 10 кг/м³ до 35 кг/м³, изготавливаемые в соответствии с ГОСТ 15588-2014 «ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. Технические условия» с изменением №1». Серийный выпуск.

код ОКПД 2 22.21.41.110

код ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 921-С/ТР-22 от 14.07.2022 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 280-АСП/22 от 10.06.2022 г. ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, приведены в Приложении №1 на 1 листе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Гарантийный срок хранения плит - один год со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования. Условия хранения продукции - Плиты должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня. Допускается хранение под навесом, защищающим плиты от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей. Срок службы или ресурс продукции: не устанавливается. Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента приведены в Приложении №1 на 1 листе.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 15.07.2022

по

14.07.2027



Руководитель

(заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт-аудитор

(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Подсёвалов Денис Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

Шигабдинова Регина Тагировна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00770/22

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

**Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям
 технического регламента:**

ГОСТ 15588-2014 «ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. Технические условия» от 01.07.2015 г. с изменением №1.

**Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной
 основе для соблюдения требований технического регламента**

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
		Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ4
ГОСТ 30244-94	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г3 (нормальногорючие)
ГОСТ 30402-96	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – Т3 (высокоопасные)



М.П. (подпись) **Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации**
 Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы)

(подпись)
 (подпись)

Подсезалов Денис Сергеевич
 (фамилия, имя, отчество)

Шигабдинова Регина Тагировна
 (фамилия, имя, отчество)