

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00113/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0009764

Общество с ограниченной ответственностью "Кредо-Строй" (ООО "Кредо-Строй").
Адрес: 614025, РОССИЯ, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 80, литера И, помещение 7.
ОГРН: 1075905007287. Телефон: +73422946699. Факс: +73422946699. Электронная почта: penoplast@kredo.su

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Кредо-Строй" (ООО "Кредо-Строй").
Адрес: 614025, РОССИЯ, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 80, литера И, помещение 7.
ОГРН: 1075905007287. Телефон: +73422946699. Факс: +73422946699. Электронная почта: penoplast@kredo.su

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"). Адрес: 301760, РОССИЯ, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Горноспасательная, д. 1, строение А. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 8. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. Электронная почта: info@alfarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты пенополистирольные облегченные марок: ПСБ-С-15 код ОК 005 (ОКП):
лайт, ПСБ-С-25 лайт, ПСБ-С-35 лайт, ПСБ-С-25 фасад, код ОК 034 (ОКПД 2): 22.21.41.110
ПСБ-С-35 фасад люкс, плотностью от 6 кг/м³ до 25 кг/м³, код ЕКПС:
толщиной от 20 мм до 500 мм, выпускаемые по ТУ 2244-002-80098579-2011. Серийный выпуск

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Группа горючести – Г3 (нормальногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18; группа по токсичности продуктов горения – Т3 (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ4

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 111-С/ТР-19 от 18.04.2019 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.
Акт о результатах анализа состояния производства № 67-АСП/19 от 12.03.2019 г. Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2244-002-80098579-2011 «Плиты пенополистирольные облегченные»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

19.04.2019

по

18.04.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П. ИЛИ
СЕРТИФИКАТОМ

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов
инициалы, фамилия

А.А. Коншин
инициалы, фамилия